

SGWA
Swiss Gas and Water
Industry Association
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Certification body water



Certificate No.: 0409-4877

Certificate holder: Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg

In accordance with our regulation ZW101 „general terms and conditions of the SGWA certification body water“ the SGWA certify the following serial products:

Rubric: Heat exchanger

Denomination: Brazed Plate Heat Exchangers

Types: XB 04x-x-xx, -05x-x-xx, -06x-x-xx, -10x-x-xx, -12x-x-xx, -20x-x-xx, -22DWx-x-xx
XB 24x-x-xx, -25x-x-xx, -30x-x-xx, -37x-x-xx, -40x-x-xx, -51x-x-xx, -52x-x-xx
XB 59x-x-xx, -60x-x-xx, -61x-x-xx, -66x-x-xx, -70x-x-xx, -71x-x-xx

DN: 20...100 PN: 16 tmax: 95 °C

Certification Standard: SGWA ZW131 (01/19)

Validity: 31.10.2026

Conditions (C) / Remarks (R):


(R) copper brazed

The applicant is entitled to offer the above mentioned products as certificated by the SGWA and to use the above SGWA-conformity mark (publication in the list of certificates water).



accredited according to
SN EN ISO/IEC 17065

Swiss Gas and Water Industry Association
Certification body water


Javier Fernandez
Head

Zurich, 02.11.2021

page 1 / 2

Rubric: Heat exchanger
Denomination: Brazed Plate Heat Exchangers

Types	DN	PN	C°	Acoustic group	Losses kWh/24 h / ErP Class	Content	Index	Metrology
XB 04x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 05x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 06x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 10x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 12x-x-xx	3/4", 1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 20x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 22DWx-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 24x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 25x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 30x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 37x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 40x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 51x-x-xx	2"	16	95	-	-	-	-	-
XB 52x-x-xx	2"	16	95	-	-	-	-	-
XB 59x-x-xx	2"	16	95	-	-	-	-	-
XB 60x-x-xx	65	16	95	-	-	-	-	-
XB 61x-x-xx	2"	16	95	-	-	-	-	-
XB 66x-x-xx	65	16	95	-	-	-	-	-
XB 70x-x-xx	65/100	16	95	-	-	-	-	-
XB 71x-x-xx	100	16	95	-	-	-	-	-

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0409-4877

Zertifikatsinhaber: Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wärmetauscher
Bezeichnung: gelötete Platten-Wärmetauscher
Typen: XB 04x-x-xx, -05x-x-xx, -06x-x-xx, -10x-x-xx, -12x-x-xx, -20x-x-xx, -22DWx-x-xx
XB 24x-x-xx, -25x-x-xx, -30x-x-xx, -37x-x-xx, -40x-x-xx, -51x-x-xx, -52x-x-xx
XB 59x-x-xx, -60x-x-xx, -61x-x-xx, -66x-x-xx, -70x-x-xx, -71x-x-xx

DN: 20...100 PN: 16 tmax: 95 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW131 (01/19)

Gültigkeit: 31.10.2026


Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
(B) Kupfergelötet

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 02.11.2021

Seite 1 / 2

Rubrik: Wärmetauscher
Bezeichnung: gelötete Platten-Wärmetauscher

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
XB 04x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 05x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 06x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 10x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 12x-x-xx	3/4", 1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 20x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 22DWx-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 24x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 25x-x-xx	3/4"	16	95	-	-	-	-	-
XB 30x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 37x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 40x-x-xx	1"	16	95	-	-	-	-	-
XB 51x-x-xx	2"	16	95	-	-	-	-	-
XB 52x-x-xx	2"	16	95	-	-	-	-	-
XB 59x-x-xx	2"	16	95	-	-	-	-	-
XB 60x-x-xx	65	16	95	-	-	-	-	-
XB 61x-x-xx	2"	16	95	-	-	-	-	-
XB 66x-x-xx	65	16	95	-	-	-	-	-
XB 70x-x-xx	65/100	16	95	-	-	-	-	-
XB 71x-x-xx	100	16	95	-	-	-	-	-